

Korrektur zur Marktübersicht „Selbstständige Brandschutzunterdecken Teil 1“

Von Dipl.-Ing. Peter Wachs

FeuerTRUTZ Magazin Ausgabe 4.2012

Firmenname	Lindner Group KG Bahnhofstraße 29 94424 Arnstorf	Lindner Group KG Bahnhofstraße 29 94424 Arnstorf	Lindner Group KG Bahnhofstraße 29 94424 Arnstorf
Produkt-Systemname	LMD F30-A/AB Typ 6/7	LMD F30-A/AB Typ 8/9	LMD F30-A/AB Typ 10/11
abP-Nummer und Gültigkeit	P-3469/3599-MPA BS 25.06.2015	P-3132/4019-MPA BS 25.02.2015	P-3132/4019-MPA BS 25.02.2015
Anwendungsbereiche	abklappbare und verschiebbare Metalldeckenkonstruktion aus Deckenfertigelement mit sichtbarem G- Profil	abklappbare und verschiebbare Metalldeckenkonstruktion aus Deckenfertigelement als verdecktes Einhängesystem	werkzeuglos absenkbare und verschiebbare Metalldeckenkonstruktion als Eihängesystem mit Senk-Schiebe- Funktion
Feuerwiderstandsklasse	F30 ↑↓	F30 ↑↓	F30 ↑↓
Typ	offene Unterdecke nach DIN EN 13964, Unterdecke nach Bauregelliste A Teil 3 - Ausgabe 2012/1 - lfd. Nr. 2.1	offene Unterdecke nach DIN EN 13964, Unterdecke nach Bauregelliste A Teil 3 - Ausgabe 2012/1 - lfd. Nr. 2.1	offene Unterdecke nach DIN EN 13964, Unterdecke nach Bauregelliste A Teil 3 - Ausgabe 2012/1 - lfd. Nr. 2.1
Bauart	freitragend	freitragend	freitragend
Brandbeanspruchung: Unterdecke (allein) wurde geprüft nach DIN EN 1364- 21999-08 mit demselben Niveau der Feuerwider- standsfähigkeit "EI...(a«b)"			

Korrektur zur Marktübersicht „Selbstständige Brandschutzunterdecken Teil 1“

Von Dipl.-Ing. Peter Wachs

FeuerTRUTZ Magazin Ausgabe 4.2012

Brandbeanspruchung: Unterdecke (allein) wurde geprüft nach DIN 4102- 2:1977-09 bei einer Brandbeanspruchung...	von unten (Deckenunterseite) und von oben (Zwischendeckenbereich)	von unten (Deckenunterseite) und von oben (Zwischendeckenbereich)	von unten (Deckenunterseite) und von oben (Zwischendeckenbereich)
Dicke der Beplankung	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben
Material der Beplankung	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben
Dämmschicht im Zwischendeckenbereich	nicht zulässig/nicht notwendig	nicht zulässig/nicht notwendig	nicht zulässig/nicht notwendig
Sonstiges	mit/ohne Mineralwolleinlage erhältlich, in F30-A und F30-AB möglich, als Heiz- und Kühldecke einsetzbar, Metalldeckenelement Dicke 65 mm, geprüfte Standardlösungen (GK-Fries, Mittenabhängung, Lüftungsventile, Einbauten, Überbrückungen etc.), umfangreich geprüfte Detaillösungen, werkseitig komplett integrierte Lichtlösungen ohne zusätzlichen Brandschutzkasten, auch absperrrbar und mit Mittenbetätigung erhältlich, max. Elementabmessung je nach Ausführungsvariante bis 3000 mm Länge bzw. bis 460 mm Breite	mit/ohne Mineralwolleinlage erhältlich, in F30-A und F30-AB möglich, als Heiz- und Kühldecke einsetzbar, Metalldeckenelement Dicke 65 mm, geprüfte Standardlösungen (GK-Fries, Mittenabhängung, Lüftungsventile, Einbauten, Überbrückungen etc.), umfangreich geprüfte Detaillösungen, werkseitig komplett integrierte Lichtlösungen ohne zusätzlichen Brandschutzkasten, auch absperrrbar erhältlich, max. Elementabmessung je nach Ausführungsvariante bis 3000 mm Länge bzw. bis 847 mm Breite	mit/ohne Mineralwolleinlage erhältlich, in F30-A und F30-AB möglich, Metalldeckenelement Dicke 65 mm, geprüfte Standardlösungen (GK-Fries, Mittenabhängung, Lüftungsventile, Einbauten, Überbrückungen etc.), umfangreich geprüfte Detaillösungen, werkseitig komplett integrierte Lichtlösungen ohne zusätzlichen Brandschutzkasten, auch absperrrbar erhältlich, max. Elementabmessung je nach Ausführungsvariante bis 3000 mm Länge bzw. bis 847 mm Breite