

**Zusatzinformationen zum Beitrag „Gefahr erkannt - Gefahr gebannt“
von Maynhard Schwarz
FeuerTRUTZ Magazin Ausgabe 3/2008**

Kennzeichnung von Symbol- und Schriftgrößen in Abhängigkeit von der Erkennungsweite

Rohrleitungs- kennzeichnung	Gefahrensymbole Warnzeichen	Buchstaben Ziffern
Erkennungsweite m	mind. Seitenlänge mm	mind. Schrifthöhe mm
1	25	4
2	50	8
3	75	10
4	100	14
5	125	17
6	150	20
7	175	24
8	200	27
9	225	30
10	250	34
11	275	37
12	300	40
13	325	44
14	350	47
15	375	50
16	400	54
17	425	57
18	450	60
19	475	64
20	500	67
21	525	70
22	550	74
23	575	77
24	600	80
25	625	84