

**Zusatzinformationen zum Beitrag „Alarm mit Handfeuermeldern:
Blau auf dem Rückzug“ von Dr. Dipl.-Ing. Jörg Reintsema
FeuerTRUTZ Magazin Ausgabe 1/2008**

Brandmeldeanlagen: Die Verknüpfung verschiedener Normen öffnet unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten Tür und Tor – Verwirrung ist die Folge. So sind in den Normen nicht automatisch die Art der Alarmierung und die Farbe der Gehäusekästen festgelegt. Die nachfolgende Tabelle gibt eine detaillierte Übersicht einiger Querverweise in den verschiedenen Normen.

Norm	Stand	Titel	
DIN 14675	Nov. 2003 ergänzt Dez. 2006	Brandmeldeanlagen - Aufbau und Betrieb	Planung, Projektierung, Abnahmen, Dokumentation
DIN VDE 0833 – 2	Feb. 2004	Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall - Teil 2: Festlegungen für Brandmeldeanlagen (BMA)	Projektierung, Ausführung
DIN VDE 0833 – 1	Mai 2003	Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall - Teil 1: Allgemeine Festlegungen	Thema Wartung
DIN EN 54 – 2	Dez. 1997 ergänzt Jan. 2007	Brandmeldeanlagen - Teil 2: Brandmelderzentralen	
DIN EN 54 – 7	Sept. 2006	Brandmeldeanlagen - Teil 7: Rauchmelder - Punktförmige Melder nach dem Streulicht-, Durchlicht- oder Ionisationsprinzip	
DIN EN 54 – 11	Okt. 2001 ergänzt März 2006	2001-10 Brandmeldeanlagen - Teil 11: Handfeuermelder	Masse, Montagehöhe etc.
DIN EN 54-5	Ergänzt Sept. 2002	Brandmeldeanlagen - Teil 5: Wärmemelder; Punktförmige Melder;	Wärmemelder, Klassifizierung und Ansprechverhalten
DIN EN 54-3	Aug. 2006	Brandmeldeanlagen - Teil 3: Feualarmeinrichtungen - Akustische Signalgeber	
DIN 33404 - 3	Mai 1982	Gefahrensignale für Arbeitsstätten; Akustische Gefahrensignale; Einheitliches Notsignal	Signalform