

FeuerTrutz Brandschutzkongress 2023

Kongresszug 1 (Block D): Neu geregelt – Update 2023

Donnerstag, 22. Juni | 14:00 Uhr:

Gebäudetechnischer Brandschutz in der Praxis: Auslegung der EitBauV 2022, Steuerung von Lüftungsanlagen, Leitungsanlagen in RW, elektrischer Funktionserhalt

von Manfred Lippe und Frank Möller

Im Laufe der jüngsten Vergangenheit haben sich die Anforderungen und Interpretationen des gebäudetechnischen Brandschutzes im Bereich des Baurechts und der technischen Normen geändert.

Darüber hinaus ist es immer wieder erforderlich die Regeln und deren Interpretation unter Beachtung der Schutzziele zu konkretisieren.

Im Rahmen des Vortrags möchten die Referenten versuchen zu folgenden Themen praxisorientierte Lösungsansätze vorzustellen.

Auslegung der neuen EitBauVO 2022 (Elektro und Lüftung)

Neuerungen zum Thema Batterieanlagen und deren Auswirkung auf die notwendige Be- und Entlüftung.

Steuerung und Überwachung von Lüftungsanlagen

Was ändert sich in der Praxis durch die Anpassung der DIN VDE 0833-2 in Bezug auf den Entfall von Kanalrauchmeldern in der Zu- und Abluft.

Zulässige Leitungsanlagen und techn. Einrichtungen in Rettungswegen

Ein Thema was in der Praxis immer wieder heiß diskutiert wird.

Konkretisierungen zum elektrischen Funktionserhalt im Brandfall.

Möglichkeiten der dezentralen Stromversorgung bei Anlagen mit Funktionserhalt.